

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 1 ЮУ лицее № 419 Санкт-Петербурга в 2016 году и их результатах

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности Петродворцового района	Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом организацией в процессе своей деятельности	С 01.03.2016 по 30.03.2016	Нарушений не выявлено	-
ТО Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах	Соблюдение санитарного законодательства	С 01.03.2016 по 30.03.2016	В 1 «А» классе задаются домашние задания первым классам; не обеспечена своевременная замена перегоревших ламп в кабинете №218; в кабинетах №117, 314 стены имеют дефекты (следы протечек); уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов на 3 этаже хранится совместно с уборочным инвентарем для уборки учебных кабинетов; не обеспечено оборудование кабинета информатики № 230 подъемно-поворотными стульями; нарушения в оформлении договоров на предоставление платных дополнительных образовательных услуг.	Обеспечено выполнение требований п. 10 СанПиН 2.4.2.2821; произведена замена перегоревших ламп в кабинетах №218, 213, 227, 203, спортзале; устранены дефекты и восстановлена гладкость стен в кабинетах №117, 314; обеспечено хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов раздельно с уборочным инвентарём для уборки учебных кабинетов; произведена закупка подъемно-поворотных стульев для кабинета информатики №230, договоры на оказание платных образовательных услуг приведены в соответствие с законодательством.
Государственная административно-техническая инспекция	Соблюдение требований «Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»	С 14.03.2016 по 31.03.2016	Окраска фасадов не в соответствии с колерным бланком; установлены решетки на оконных проемах без согласования КГА; обрушение штукатурного слоя фасадов, трещины; отсутствие остекления оконных проемов; неоднородный цвет окраски оконных рам и дверей.	Работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, включены в адресную программу на проведение капитального ремонта по целевой статье 0260020940 «Расходы на капитальный ремонт учреждений образования» администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2017 год.

Директор ГБОУ лицея № 419 Санкт-Петербурга

Т.Г. Геворкян

